

Świdwin, dnia 29.09.2017 r.

ZP.272.9.2017

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „*Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej*”

**Informuje, że dnia 27.09.2017 r. wpłynęły następujące zapytania:**

PYTANIE: Czy Zamawiający nie przewiduje w zadaniu sporządzenia projektu i wykonania sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej drogi i przyległych do niej działek? Jeżeli należy taką sieć zaprojektować i wykonać to czy Zamawiający dysponuje działką budowlaną w rejonie objętym inwestycją na której można by było zaprojektować i wykonać zbiornik retencyjny lub odparowujący?

ODPOWIEDŹ: Nie przewiduje się wykonania kanalizacji deszczowej. Przewidziane jest odwodnienie powierzchniowe.

**STAROSTA**

*Mirosław Majka*