

----- Wiadomość przekazana dalej -----

Od: **Bartkowiak Tomasz** <t.bartkowiak@burkietowicz.pl>

Data: 23 maja 2016 13:57

Temat: RE: Pismo ws. więzarów - Szkoła Sławoborze

Dzień dobry,

Przesyłam rzut w PDF na którym zaznaczyłem gdzie można dodatkowo obciążyć więzary ciężarem do 20kg/m²

Pozdrawiam

mgr inż. Tomasz Bartkowiak

konstruktor

tel. 062/733-83-39